

AMEREX KP RESTAURANT FIRE SUPPRESSION SYSTEM

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ AMEREX

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΡΟΗΣ
ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ	122 cm Διάμετρος	3-11983	4 1/2
	81 cm Διάμετρος	2-11983	3
	41 cm Διάμετρος	1-11983	1 1/2
	381 cm Περίμετρος	3-11983	4 1/2
	254 cm Περίμετρος	2-11983	3
	127 cm Περίμετρος	1-11983	1 1/2
ΦΟΥΣΚΑ	305 cm Μήκος	11982	1
ΦΡΙΤΕΖΑ	48 χ 64 cm	13729	2
ΠΛΑΚΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	76 χ 122 cm	14178	2
	76 χ 107 cm	13729	2
	76 χ 91 cm	11982	1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ	31 χ 61 cm	11982	1
	61 χ 61 cm	14178	2
ΦΟΥΡΝΟΣ	77 χ 72 cm	2-11984	2 1/2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΙΕΡΑ	52 χ 61 cm	11982	1
ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	52 χ 61 cm	11982	1
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΨΗΣΤΙΕΡΑ	52 χ 61 cm	11982	1
ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙ	35 χ 61 cm	11982	1
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑ	61 χ 72 cm	11983	1 1/2
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΞΥΛΑ	61 χ 72 cm	11983	1 1/2
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ	61 χ 72 cm	11983	1 1/2

Κάθε φιάλη Wet Chemical 3,75 Gal (19,25 kg) δίνει την απαραίτητη ποσότητα 11 μονάδες ροής. Μέχρι 10 φιάλες 3,75 Gal μπορούν να ενεργοποιηθούν με 1MRM.