

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Δ/ξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ.Τηλ. (210) 7215852 / 7239786
Αρ. FAX (210) 7239786
Αριθ. Πρωτ: 12889 Φ.702.9

Αθήνα 27 Απριλίου 2006

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Α΄
Πλ. Κάνιγγος
101 81 Αθήνα
(Υπόψη κ. Ν. Γεωργίου)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Διάθεση φορητών πυροσβεστήρων»

ΣΧΕΤ.: α.- Το υπ' αρ. Ζ3/1189/28-2-2006 έγγραφό σας
β.- Κ.Υ.Α. 618/43/2005 «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναδόμωσης» (ΦΕΚ Β' 52), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ Β' 1218).
γ.- Το υπ' αρ. 4436 Φ.702.9/16-2-2006 έγγραφό μας

1.- Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής, αναφορικά με την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3-7, καθώς και τη διασφάλιση των εγκαταστάσεων και των πολιτών, από τη διάθεση μεγάλου αριθμού φορητών πυροσβεστήρων στην Ελληνική αγορά, οι οποίοι σήμερα δεν είναι καλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

α.- Σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω (β) σχετικού, η συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN 3 είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με όλα τα μέρη του ανωτέρω προτύπου, δηλαδή και με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 3-7 «Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7 : Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επίδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως ακριβώς αναφέρεται και στο (γ) σχετικό.

β.- Επίσης, με το παραπάνω (β) σχετικό, καθορίζεται ότι από την 20-1-2006 η συντήρηση, επανέλεγχος και συντήρηση πυροσβεστήρων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες και πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα.

Ως Αναγνωρισμένες Εταιρείες, θεωρούνται εκείνες οι οποίες μεταξύ άλλων, διαθέτουν άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας από Αναγνωρισμένους Φορείς, τους οποίους στη χώρα μας μέχρι σήμερα αποτελούν η Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε. και το Γραφείο Βέριτας Α.Ε.

Ως Αρμόδια Άτομα, θεωρούνται εκείνα τα οποία μεταξύ άλλων, εκτός από τα τυπικά προσόντα (Διπλωματούχοι ή Τεχνολόγοι Μηχανικοί ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ ανάλογου γνωστικού αντικείμενου ή άτομα με τριετή προϋπηρεσία) πιστοποιούνται μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και με επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις.

2.- Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι Αναγνωρισμένες Εταιρείες και τα αντίστοιχα Αρμόδια Άτομα, που απασχολούνται ως τεχνικοί υπεύθυνοι και είναι πιστοποιημένα άτομα, είναι εκείνες οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση, επανέλεγχο και αναδόμωση των πυροσβεστήρων, καθώς και την πρώτη κυκλοφορία νέων πυροσβεστήρων που διακινούνται στην αγορά μέσω Αναγνωρισμένων Εταιριών, και κατά συνέπεια είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση των εγκαταστάσεων και των πολιτών από τη διάθεση των ακατάλληλων πυροσβεστήρων.

3.- Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, αν και οι Βαθμοφόροι των Παραγωγικών Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν αποτελούν πιστοποιημένα άτομα κατά την έννοια της Κ.Υ.Α.

618/2005 (ΦΕΚ Β' 52), κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, πραγματοποιούν δειγματοληπτικό έλεγχο των πυροσβεστήρων μακροσκοπικά για τα παρακάτω θέματα:

- Ύπαρξη σωλήνα εκτόξευσης για πυροσβεστήρες με γόμωση άνω των τριών (3) κιλών
- Υποχρέωση κόκκινου χρώματος στην επιφάνεια των πυροσβεστήρων
- Ύπαρξη ετικέτας πυροσβεστήρα, ετικέτας συντήρησης και ετικέτας αναγόμωσης (η τελευταία δεν απαιτείται εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο πυροσβεστήρας)
- Ύπαρξη μανομέτρου σε πυροσβεστήρες χαμηλής πίεσης (εκτός εκείνων που φέρουν εξωτερικό ή εσωτερικό φιαλίδιο).

Επίσης, οι Βαθμοφόροι των Παραγωγικών Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος, πριν τη διενέργεια αυτοψίας στις διάφορες εγκαταστάσεις, λαμβάνουν Υπεύθυνη Δήλωση για την καταλληλότητα των πυροσβεστήρων από Αναγνωρισμένη Εταιρεία, η οποία φέρει την ευθύνη για τη συντήρηση, επανέλεγχο και αναγόμωση των πυροσβεστήρων, καθώς και την πρώτη κυκλοφορία νέων πυροσβεστήρων που διακινούνται στην αγορά μέσω αυτής.

4.- Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε, ότι η διάθεση των ακατάλληλων φορητών πυροσβεστήρων στην Ελληνική αγορά, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, όπως αναφέρετε στο (α) σχετικό έγγραφό σας, αλλά αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, οι εγχάρακτες ενδείξεις επί του κελύφους του πυροσβεστήρα, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι παρακάτω:

- Έτος κατασκευής του δοχείου
- Σειριακός αριθμός ή αριθμός παρτίδας των δοχείων
- Σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή
- Υδραυλική πίεση δοκιμής σε bar
- Κατάλληλη σήμανση **CE**, **ε** και **π**, κατά περίπτωση,

αποτελούν πεδίο ελέγχου των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προκύπτει από την υφιστάμενη νομοθεσία, ήτοι:

α.- Από το άρθρο 21 της Κ.Υ.Α. 16289/330/27-5-1999 (ΦΕΚ Β' 987) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση», η οποία μεταξύ άλλων, σχετίζεται με τη σήμανση **CE**, καθορίζεται με σαφήνεια ότι αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή της απόφασης είναι η 3^η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής καθώς και η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

β.- Από το άρθρο 14 της Κ.Υ.Α. 14132/618/6-12-2001 (ΦΕΚ Β' 1626) «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/36 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεώτερη οδηγία 2001/12/ΕΚ της Επιτροπής της 4^{ης} Ιανουαρίου 2001 (παράρτημα V) για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση», η οποία μεταξύ άλλων, σχετίζεται με τη σήμανση **π**, καθορίζεται ότι αρμόδια Υπηρεσία για θέματα που άπτονται της σήμανσης αποτελεί η 3^η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

γ.- Από το άρθρο 6 σε συνδυασμό με το Παράρτημα 3 της Κ.Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/2-9-1993 (ΦΕΚ Β' 673) «Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου», καθορίζεται ότι οι έλεγχοι των ενδείξεων επί του δοχείου, καθώς και οι δοκιμές πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην ΥΒΕΤ).

δ.- Επίσης για τους πυροσβεστήρες προγενέστερης κατασκευής των Οδηγιών 97/23/ΕΟΚ και 99/36/ΕΟΚ, δηλαδή εκείνους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των :

- Κ.Υ.Α. Β 19230/1946/27-11-1987 (ΦΕΚ Β' 639) «Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 84/527 ΕΟΚ»,
- Κ.Υ.Α. Β 19338/1944/24-11-1987 (ΦΕΚ Β' 624) «Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 84/525 ΕΟΚ»

οι πυροσβεστήρες πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση, με ευθύνη των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας).

ε.- Από τα άρθρα 5 και 6 του ΠΔ 197/1997 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ Α' 156)

5.- Ομοίως, θέματα καταγγελιών για ακατάλληλους πυροσβεστήρες, καθώς και αναγομωτές πυροσβεστήρων που δεν συνιστούν πιστοποιημένες Αναγνωρισμένες Εταιρείες ή πιστοποιημένα Αρμόδια Άτομα, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός των θεμάτων που αναφέρονται στην 3^η παράγραφο του παρόντος εγγράφου, αλλά άπτονται των αρμοδιοτήτων της 3^{ης} Διεύθυνσης Κλαδικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως με σαφήνεια αναφέρεται στην παραπάνω (β) σχετική και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

6.- Τέλος, η 3^η Δ/ση Κλαδικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής προστίμων σε συντρέχουσες περιπτώσεις, καθώς και την ενημέρωση και ενεργοποίηση των περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.



✓ Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Αρχηγός

Απόστολος Σκαφιδάς

Ανδρέας Κόης
Αντιστράτηγος ΠΣ

Επιστολογράφος

195-2006.doc

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Γραφείο κ. Υπουργού
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Αθήνα
- 2.- Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Αθήνα
- 3.- Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
- 4.- Υπουργείο Ανάπτυξης
Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας
3^η Δ/ση Κλαδικής Πολιτικής
Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα