

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΙΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση 1 Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρικών Κανονισμών & Δίξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ.Τηλ. (210) 7216862 / 7239783
Αρ. FAX (210) 7239786
Αριθ. Πρωτ.: 4436 Φ. 702.9

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2006

ΠΡΟΣ : Fire Safety Engineering Solutions
Ε.Π.Ε.
Φραγκοπούλου 32
115 25 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές προδιαγραφές νέων φορητών πυροσβεστήρων»

ΣΧΕΤ.: α.- Το από 25-1-2006 έγγραφό σας
β.- Κ.Υ.Α. 618/43/2005 «Προποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης επανελέγχου και αναγόμωσης» (ΦΕΚ Β' 52), όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ Β' 1218).

1.- Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού, αναφορικά με την υποχρεωτική συμμόρφωση των νέων φορητών πυροσβεστήρων με το πρότυπο EN-3 μέρος 7, καθώς και το εάν η εταιρία σας έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει φορητούς πυροσβεστήρες προερχόμενους από οίκο του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει, με τη χορήγηση σχετικής δήλωσης συμμόρφωσης, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

α.- Σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω (β) σχετικού η συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN 3 είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με όλα τα μέρη του ανωτέρω προτύπου, δηλαδή και με τη συμμόρφωση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 3 – Μέρος 7.

β.- Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του παραπάνω (β) σχετικού, προβλέπονται αναλυτικά οι διαδικασίες πρώτης κυκλοφορίας εισαγόμενων πυροσβεστήρων.

γ.- Η προσκόμιση σχετικής Δήλωσης Συμμόρφωσης για εισαγόμενους πυροσβεστήρες, δεν συνεπάγεται την ελεύθερη κυκλοφορία των πυροσβεστήρων στη χώρα μας.

Μία Δήλωση Συμμόρφωσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προϊόντος, τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τόσο τη σειρά του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 3 για τον πυροσβεστήρα, όσο και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.

2.- Ύστερα από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η απλή προσκόμιση της σχετικής Δήλωσης Συμμόρφωσης για τους εισαγόμενους πυροσβεστήρες δεν επαρκεί.

Τέλος σας γνωρίζουμε, ότι οι συντρέχουσες περιπτώσεις για θέματα που άπτονται της κυκλοφορίας των πυροσβεστήρων πλέον αρμόδιος φορέας αποτελεί η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στην οποία θα πρέπει να απευθύνεστε.

Με εντολή Αρχηγού
Ο Β' Υπαρχηγός

Χρήστος Μητροπέτρος
Αντιστράτηγος ΠΣ

129-2006.doc



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης Γραμματείας

Απόστολος Σκαφιδάς
Ελευθεράκης