

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση 1 Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 2ο Επιστήμης Έρευνας & Μεθοδολογίας
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ. Τηλ. (210) 7215552 / 7239786
Αρ. FAX (210) 7239786

Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2008

ΠΡΟΣ: Την εταιρεία ΓΚΛΟΡΙΑ ΕΛΛΑΣ
Ιερά Οδός 84
104 47 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Γραφείο κ. Υπουργού

2. Υπουργείο Ανάπτυξης
Γραφείο κ. Υπουργού
Μεσογείων 118
101 92 ΑΘΗΝΑ

Αριθ. Πρωτ.: 2410 Φ. 702.9

ΘΕΜΑ: «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων»

ΣΧΕΤ.: α.- Η από 16-1-2008 επιστολή σας
β.- ΚΥΑ 618/2006 (ΦΕΚ Β' 52)

1.- Σε απάντηση της παραπάνω (α) σχετικής, αναφορικά με τις απαιτήσεις που θέτει η κοχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας σε ό,τι αφορά τους φορητούς πυροσβεστήρες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

α.- Ως γνωστό, ο φορητός πυροσβεστήρας αποτελεί το απλούστερο και το πιο διαδεδομένο μέσο κατάσβεσης πυρκαγιών, στο πρώτο στάδιο αυτών.

Γι' αυτό, σ' όλες τις επιχειρήσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προκρίνεται από τα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) φορητών πυροσβεστήρων.

β.- Την τελευταία δεκαετία, όλα τα νομοθετήματα που αφορούν τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις διάφορες επιχειρήσεις, σε ό,τι αφορά τους φορητούς πυροσβεστήρες έχει χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διατύπωση:

"επιβάλλεται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως έξι (6) kg έκαστος, ή άλλου εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας".

γ.- Με τη (β) σχετική, καθορίστηκε ότι όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά μετά την έναρξη ισχύος αυτής, υποχρεωτικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN-3.

Στο EN-7 :Part 4 καθορίζεται ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kg πρέπει να έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A και 113B.

2.- Από τα προαναφερμένα, συνάγεται ότι για την προστασία των διαφόρων επιχειρήσεων, όπου από τη νομοθεσία πυροσφαλείας προβλέπεται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως 6 kg, αυτοί, πρέπει να έχουν ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21A και 113 B έκαστος.

Επίσης, γίνονται αποδεκτοί από την Υπηρεσία μας φορητοί πυροσβεστήρες με νόμιση άλλων εγκεκριμένων κατασβεστικών υλικών, σε ποσότητα με την οποία επιτυγχάνεται η προαναφερόμενη κατασβεστική ικανότητα.

114-2005

Με εντολή Αρχηγού
Ο Β' Υπαρχηγός



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τριτοβάθμιας Γραμματείας

Απόστολος Σπαθής
Εκπαιρωτής

Χρήστος Μητροπέτρος
Ανποτράτης ΠΣ